

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта
социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 31**

г. Батайск

«15» апреля 2017 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта 346880, Ростовская область, город Батайск, ул. Первомайское кольцо, 175
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2563,9 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 10892,29 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 год, капитального-нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 им. Ю.А. Гагарина», МБОУ СОШ №5
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346880, Ростовская область, город Батайск, ул. Первомайское кольцо, 175

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности общее и дополнительное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) 860 (количество обслуживаемых в день), вместимость - 450 в одну смену, пропускная способность – 450 человек.

Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием* обеспечение доступа к месту предоставления услуги на дому дистанционно):

на объекте, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети

Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха*) инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития и аутистического спектра

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом** автобус городского маршрута №4 до остановки 50лет Октября
- 3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
 - 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да
 - 3.2.4 Перекрестки: регулируемые
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* отсутствует визуальная
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*²

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен полностью для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушениями зрения

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	установка визуальной информации, тактильных обозначений
2	Вход (входы) в здание	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом,

		установка светового и звукового маяка
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек и направляющих полос
5	Санитарно-гигиенические помещения	кнопки вызова, тактильных обозначений
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо внести изменения в программу, изготовление и установка табличек
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия, устройство мест отдыха (лавочки)
8	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме

* - указываются виды работ по каждой зоне

Председатель комиссии

(руководитель рабочей группы) директор МБОУ СОШ №5 Пузырева Н.И. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы

зам. директора по УВР Воропаева Е.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы

зам. директора по АХЧ Нечипурук Г.И. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № _____

от «15» августа 2014 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГКУ ЦСЗН по городу Волжскому, ул. Кирова, 17

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		<i>есть/ нет</i>	<i>№ на плане</i>	<i>№ фото</i>	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1	Отсутствуют съезды на тротуар и визуальная информация, тактильные обозначения	К, С, Г	Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений	Текущ ий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть	2	2	нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (К,О,Г,У)	1,2	1,2	Текущий ремонт

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

от «15»августа 2014 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
ГКУ ЦСЗН по городу Волжскому, ул. Кирова, 17
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	3	нет			
2.2	Пандус (наружный)	есть	4	4	нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	5	Отсутствует тактильная информация об учреждении	С	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	6	5	Отсутствует световой и звуковой маяк	С, Г	Установка светового и звукового маяка	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	7	6	нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (К,О,Г,У)	3-7	3,4,5,6	Текущий ремонт

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

от «15»августа 2014 г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**ГКУ ЦСЗН по городу Волжскому, ул. Кирова, 17

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8	7,8	Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных табличек, направляющих поручней	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	9	9	Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрытия дверей	К,О, С	Установка устройств, задерживающих закрытие дверей	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	10	10	нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания	ДП-И (К,О,Г,У)	9,10	7,8,9,10	Текущий ремонт

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

от «15»августа 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГКУ ЦСЗН по городу Волжскому, ул. Кирова, 17

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ плана	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	11	Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных табличек и направляющих полос	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	12	12	Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных табличек и направляющих полос	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-И (К,О,Г,У)	11,12	11,12	Текущий ремонт

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

от «15» августа 2014 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
 ГКУ ЦСЗН по городу Волжскому, ул. Кирова, 17
 (наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ плана	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	13	13	Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К,С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение (туалет)	ДП-И (О,Г,У)	13	13	Текущий ремонт

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

от «15» августа 2014 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объектеГКУ ЦСЗН по городу Волжскому, ул. Кирова, 17
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	14, 15	14,15, 16				
6.2	Акустические средства	есть	16	17	Отсутствует звуковое оповещение о приеме	Г	Необходимо внести изменения в программу	Индивидуальное техническое решение
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом	С	Изготовление и установка табличек	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,У)	14,15,16	14,15,16,17	Текущий ремонт и индивидуальное техническое решение

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на объекте есть звуковая система оповещения о пожаре и др. чрезвычайных ситуациях

